АКТ
от 27 октября 2014 года
на текущий осмотр зданий и сооружений
«Пугачёвская, 12»
(наименование структурного подразделения)

Комиссия в составе: заведующего СП «Пугачёвская,12» Москалёвой Т.Е, заместителя директора по АХЧ Давыдова А.Е, завхоза Анохиной Е.Г, старшего воспитателя Лаковщиковой Е.К, представителя родительской общественности Трескуновой О.Ю.

провела текущий осмотр: фасада здания, запасных выходов №1,№5 и прогулочных веранд на территории СП «Пугачёвская,12»

Результаты обследования:

Запасный выход №5,примыкающий к фасаду здания находится в неудовлетворительном состоянии: кирпичная кладка потрескалась и отходит от основания ,на всей площади крыши (около 3кв.м) видна металлическая арматура, сход с крыльца(ступени) также потрескались.

Вывод: запасный выход № 5 использоваться не может.

На прогулочных верандах № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 8
- половые доски треснули, провисли, отходят от лаг, в некоторых местах сгнили по всей длине.

Вывод : состояние пола на верандах не соответствует требованиям охраны жизни и здоровья воспитанников.

Комиссия постановила: отремонтировать запасный выход № 5, произвести замену полов на прогулочных верандах № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 8.

Председатель комиссии	_____ (подпись)	Москалёва Т.Е (расшифровка подписи)
Члены комиссии	_____ (подпись)	Лаковщикова Е.К (расшифровка подписи)
	_____ (подпись)	Анохина Е.Г (расшифровка подписи)
	_____ (подпись)	Давыдов А.Е (расшифровка подписи)
	_____ (подпись)	Трескунова О.Ю (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ГИМНАЗИЯ-ЛАБОРАТОРИЯ «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 1505» (ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 1505) * ОГРН 1037702040599
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, дом 12